

Anlage 3 zum Überwachungsprogramm

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 22a Abs. 5 DepV
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	GASCADE Gastransport GmbH Kölnische Str. 108-112 34119 Kassel
Betriebsname	Erdgasverdichterstation Eischleben
Betriebsanschrift (Standort)	Wingas Weg 1 99334 Amt Wachsenburg OT Eischleben
Anlagenbezeichnung	Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern, Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer FWL von 50 MW oder mehr
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	1.1 Verbrennung von Brennstoffen in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW oder mehr
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	1.4.1.1 (G, E)
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung	3 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Ilm-Kreis Umweltamt Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde
Postanschrift	Ritterstraße 14 99310 Arnstadt
Kontakt	E-Mail: umweltamt@ilm-kreis.de Tel.: 03628 / 738 661, Fax: 03628 / 738 664 Dienstgebäude: Dr.-Bonnet-Weg 1, 99310 Arnstadt

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	01.06.2021
Datum des Berichtes	07.06.2021
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	10.06.2021

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	87/03, 08/15, 01/20/Ä
---	-----------------------

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 53 AwSV	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Es wurden der Elektroraum mit dem Modell der Anlage, die Notstromversorgungseinrichtung, die Turbinen, die Rohrleitungsanlage, die Ausbläser, die Heizkessel, die Brenngasentnahme und das Schmiermittellager besichtigt.
----------------------	---

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Um dem Anlagenbetreiber vor Ort die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus zu ermöglichen, wurde die Überwachungsmaßnahme auf die Teilnahme von lediglich zwei Behördenvertretern beschränkt. Die untere Wasserbehörde, die untere Abfallbehörde, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie das Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz wurden über den Termin und die Möglichkeit, der UIB offene Punkte zuzuarbeiten, sodass diese im Überwachungstermin angesprochen, ggf. kontrolliert und protokolliert werden können, informiert. Sie wurden ebenso aufgefordert, sich mit der unteren Immissionsschutzbehörde (UIB) in Verbindung zu setzen, sollten ihrerseits umfangreichere Überwachungsthemen zu bearbeiten sein, um eine mögliche Teilnahme an der Überwachungsmaßnahme abzustimmen.
---------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen	Keine Abweichungen festgestellt	<input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung